

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 02 月 09 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	02.07.9:14	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	02.08.9:07	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	02.08.9:07	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	02.09.9:12	化验室	0.15	≤1, 水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	02.09.9:12	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	02.09.9:12	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	02.09.9:12	化验室	无	无	/	
二氧化氯	02.09.9:55	化验室	0.19	出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量 ≥ 0.1, 管网末梢水中余量 ≥ 0.02	mg/L	
耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	02.09.9:12	化验室	1.11	≤3, 水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤ 5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 02 月 09 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	02.07.9:47	原水进口	38	/	CFU/mL	
总大肠菌群	02.08.9:38	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	02.08.9:38	原水进口	未检出	≤10000	个/L	
浑浊度	02.09.9:42	原水进口	2.85	/	NTU	
色度	02.09.9:42	原水进口	5	/	度	
臭和味	02.09.9:42	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	02.09.9:42	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	02.09.9:42	原水进口	1.64	≤6	mg/L	
氨氮 (NH ₃ -N)	02.09.9:42	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值 (无量纲)	02.09.9:42	原水进口	8.25	6-9	/	
水温 (°C)	02.09.9:42	原水进口	4.8	人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C	
电导率	02.09.9:42	原水进口	572	/	μ S/cm	
溶解氧	02.09.9:42	原水进口	11.51	≥5	mg/L	