

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 07 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	07.25.9:07	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	07.26.9:01	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	07.26.9:01	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	07.27.9:04	化验室	0.21	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	07.27.9:04	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	07.27.9:04	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	07.27.9:04	化验室	无	无	/	
二氧化氯	07.27.9:53	化验室	0.16	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法，以 O <sub>2</sub> 计）	07.27.9:04	化验室	1.19	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时≤5	mg/L	

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 07 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	07.25.9:56	原水进口	1.2*10 <sup>2</sup>	/	CFU/mL	
总大肠菌群	07.26.9:51	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	07.26.9:51	原水进口	1.9*10 <sup>2</sup>	≤10000	个/L	
浑浊度	07.27.9:53	原水进口	3.67	/	NTU	
色度	07.27.9:53	原水进口	5	/	度	
臭和味	07.27.9:53	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	07.27.9:53	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	07.27.9:53	原水进口	1.79	≤6	mg/L	
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	07.27.9:53	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	07.27.9:53	原水进口	8.29	6-9	/	
水温（℃）	07.27.9:53	原水进口	20.4	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	07.27.9:53	原水进口	577	/	μ S/cm	
溶解氧	07.27.9:53	原水进口	9.26	≥5	mg/L	